

Severočeské energetické závody
stálá podnik T00-RZ Ústí n.L.
Panská 19, 400 01 Ústí n.L.

Číslo protokolu:

P - 1160/93/1164

PROTOKOL
o odsouhlasení předloženého projektu el. vytápění

A. Odběrné místo

Kostelní 81
Zabrušany
417 71

Adresa k zaslání protokolu

Kostelní 81
Zabrušany
417 71

Zpracovatel projektu : i.t.electro

tel: / -

projektant:

datum: 01.08.93

adresa :

B. Schváleno SEI : — dne :

C. Parametry objektu :

klim.obl : -12 °C celkové ztráty : 13.9 kW
nadm.výška : m.n.m měř. tep. ztráty vypočtené : 0.89 W/m3/K
vyt.plocha : 175 m² měř. tep. ztráty dovolené : 1.00 W/m3/K
vyt.prostor : 464.4 m³

D. Instalovaný výkon v době vysokého tarifu : 12.0 kW

v době nízkého tarifu : 29.0 kW

Soudobý příkon v době vysokého tarifu : 0.0 kW

v době nízkého tarifu : 25.0 kW

Instalovaný výkon ve vytápění : 15.0 kW, z toho akumulční : 0.0 kW

Instalovaný výkon v TUV : 1.6 kW, z toho akumulční : 1.6 kW

E. Vyjádření OBS - pracovník : Švach

OBS : Duchcov

přislíbil dne 28.08.93 celkový příkon ve výši 15kW

z toho na vytápění 15 kW

F. Popis vytápění : PK 30
G. Druh automatiky vytápění : REV 10
H. Druh TUV : OVÁ 1.6 KW
I. Umístění elektroměru : vně objektu
J. Rozvaděč elměru - hlavní jistič : 42.5 A
blokování : SPH-Q

K. Sazba : BP 3 předpokládané uvedení do provozu 01.10.93

L. S předloženým projektem souhlasíme.
K předložené dokumentaci nemáme připomínky, které jsou uvedeny v příloze.
Počet příloh :

M. Na základě prověřených údajů projektové dokumentace
P O T V R Z U J E M E,

že dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané příslušnými normami a předpisy. Objekt je ve smyslu těchto předpisů vhodný pro elektrické vytápění. VYDÁVÁME SOUHLAS S REALIZACÍ PROJEKTU A PŘIPOJENÍ OBJEKTU NA ELEKTRICKOU SÍŤ s podmínkou, že budou dodrženy parametry odsouhlasené tímto PROTOKOLEM. Při nesplnění podmínek dodavatele elektřiny, SEI nebo nedodržení parametrů stanovených projektem má dodavatel právo nevydat souhlas s provozem el. vytápění a přípravou teplé vody v el. ohřívácích. O termínu předání a převzetí stavby bude investor informovat pracovníka dodavatele, který tento PROTOKOL vystavil. Tento nebo jím pověřený pracovník při tomto jednání může kontrolu souladu projektu se skutečným provedením a posoudit splnění podmínek dodavatele elektřiny a SEI.

N. Fyzická kontrola provedena na místě dne

.....

Montáž el. spotřebičů

odpovídá - neodpovídá

schválené dokumentaci.

.....
podpis

Poznámka :

Vyřizuje : Příkopová Anna

V Ústí n.L.

dne 08.09.93

Severočeské energetické závody
státní podnik 61
Rozvodný závod Ústí n. L.
.....
podpis

D I L C I L I S T V L A S T N I C T V I

OKRES: 0
 OBEC: 042 ZABRUSANY
 LIST VLASTNICTVI: 149 KAT. UZEMI: 01 ZABRUSANY

A POR VLASTNIK (JMENO, NAZEV A ADRESA) IDENTIFIKATOR PODIL

B	CISLO DIL PARCELY	VYMERA	CP.	DRUH POZEMKU VYUZITI NEM.	OCHRANA	UZIVATEL
	-140	422	81	ZASTAVENA PL OBJ.BYDLENI	149	VLASTNIK
	173/23	284		ZAHRADA	149	VLASTNIK
	173/33	1492		ZAHRADA	149	VLASTNIK
	173/38	394		ZAHRADA	149	VLASTNIK

Datum: 08.10.93