Váš dopis zn.:	-
ze dne:	24.5.2021
Naše značka:	O 21690056929 /ÚTPČMO/Mu
Číslo složky:	612033124
Vyřizuje:	**Jiří Mužík**
Datová schránka:	**f7rf9ns**
Telefon:	840 111 111
Email:	info@scvk.cz
Datum:	26.5.2021

Hana Kožená
Horní 220

417 42 Krupka

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	**Krupka - RD - p.p.č.557/55**
Účel vyjádření:	**k dokumentaci pro stavební povolení stavby a staveb s ní souvisejících**
Zájmové území:	Okres: Teplice
	Obec: Krupka
	Část obce, ulice, č.p.: Krupka – Maršov
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú.Krupka - Bohosudov, p.p.č.557/55
Žadatel:	Hana Kožená
Adresa, tel., e-mail	Horní 220, 417 42 Krupka, hk.itc@seznam.cz
Investor:	
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	Václav Hercik
Vlastník dotčené IS	-
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	K zahájenému stavebnímu řízení stavby a staveb s ním souvisejících Zn. O 15610046596/OTPČMO/Mu ze 4.5.2015
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení** *(v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)*

Vodohospodářská stavba	**NE**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace výše uvedené akce řeší výstavbu RD na p.p.č.557/55 v k.ú.Krupka – Bohosudov. Součástí akce je sjezd na místní obslužnou komunikaci a přípojky vody a kanalizace, které budou provedeny v režii investora.

Vodovodní přípojka :

je navržená z PEHD – PE 100 SDR 11 v celkové délce 7 m. Napojená bude na stávající vodovod v místní obslužné komunikaci navrtávkou. Měření bude osazené do kruhové plastové vodoměrné šachty / vnitřní průměr 1200 mm a světlá výška 1500 mm / situované 7 m od místa napojení na veřejný vodovod.

Kanalizační přípojka :

bude provedená výhradně jako splašková. Je navržená z tlakového PEHD – PE 100 SDR 11 40/3.7mm v celkové délce 38m. Napojená bude do stávající tlakové kanalizace v místní obslužné komunikaci pomocí odpovídajícího navrtávacího pasu. Domovní čerpací stanice bude situovaná před RD na pozemku investora.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
2) Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
5) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
6) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
7) Požadujeme být přizvaní ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Stavba RD se nachází v dosahu stávajícího venkovního hydrantového systému ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a v případě potřeby ho lze využít k případnému vnějšímu požárnímu zásahu s přihlédnutím k jeho vydatnosti a zbytkovému hydrodynamickému přetlaku v přímé vazbě na požadavky investora nebo projektanta.

Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k sepsání žádosti o „Zřízení přípojky“ a uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod“, kde provozovateli doložíte:

A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:
- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
- Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Vyjádření SčVK k projektové dokumentaci.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod" jsou:

- Osobní doklady.
- Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod a kanalizaci (případně v zastoupení).
- Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
- Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.

2) Po realizaci nové vodovodní přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:

1. *Předání prací na vodovodní síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na vodovodní síti".*
2. *Doklad o technickém stavu vodovodní přípojky – revize vodovodní přípojky.*
3. *Výkaz o osazení vodoměru – montážní list.*
4. *Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SčVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).*
5. *Prohlášení o shodě.*

3) Po realizaci nové kanalizační přípojky, kterou si odběratel zajišťuje sám, je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:

1. *Revizi kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SčVK.*

4) Pouze v případech, kdy realizaci nové kanalizační přípojky bude zajišťovat provozovatel, odběratel od provozovatele obdrží:

1. *Předání prací na kanalizační síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na kanalizační síti".*
2. *Doklad o technickém stavu kanalizační přípojky – revize kanalizační přípojky.*
3. *Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SčVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).*
4. *Prohlášení o shodě.*

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
157

Jiří Mužík
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: **PV,PK**
Přílohy **: bez**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451