


# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

## Technická zpráva

2

**Stavba:** Projektová dokumentace rozvodu plynu-instalace  
plynového sporáku v bytové jednotce

**Investor:**



Datum: listopad 2014

Vypracoval:




Josef Baránek  
projekce

## **T e c h n i c k á z p r á v a**

### ***k projektové dokumentaci rozvodu plynu, instalaci plynových spotřebičů -bytová jednotka ve 2.patře obytného domu***

investor:



Projektová dokumentace řeší rozvod plynu a instalaci plynových spotřebičů v dané bytové jednotce ve 2.patře daného obytného domu.

Rozvod plynu je uvažován z ocelových svařovaných trubek, varianta lisovaná měď-provedení dle ČSN-EN 1775 a příslušných předpisů TPG -Gas, včetně revizí a zkoušek.

**V prostoru řešené bytové jednotky je uvažováno s instalací :**

**1 ks plynový sporák resp. plyn.varná deska  
uvaž.výkon 8 kw**

Plynový sporák je umístěn v prostoru kuchyňského koutu v daném bytě-dle vyznačení na výkrese- prostor kuchyně- okno min. 1,-m s trvalou mikroventilací, dveře v bytě budou bez utěsnění spár.

Přípojka plynu do domu je stávající - zemní plyn .

Plynoměr, jehož typ a velikost určuje plyn.podnik, bude umístěn u stoupačky v prostoru instalačního bytového jádra v prostoru bytu - dle vyznačení na výkrese .

Typ a velikost plynoměru určuje plyn.podnik - uvaž. s typem G 4 - DN 25 -rozteč 100mm, za plynoměr bude osazen uzavírací kohout .

Veškeré dodávky a montáže budou provedeny dle všech platných předpisů, nařízení a ČSN za současného respektování pokynů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Po ukončení prací bude provedena topná a tlaková zkouška zařízení, spuštění spotřebičů oprávněnou osobou, zaškolení obsluhy.

Potrubí v provedení ocel bude opatřeno trojnásobným ochranným nátěrem - pro rozvody plynu je doporučeno použít žluté či krémové barvy.

Povolení k odběru plynu uděluje plynárenský podnik.

vypracoval: listopad 2014

Josef Baránek  
projekce  
» PROJEKCE- JOSEF BARÁNEK «  
Bžany 76. PSČ 415 01, Teplice  
tel. 417 872 416  
mobil: 777 164 153, 607 364 153