

Zápis o tlakové zkoušce rozvodů topení

Zápis č. .1.....o tlakové zkoušce rozvodů topení

Den konání zkoušky...18.3.2015

Na stavbě...REKREACNÍ DOMEK NA P.P.E. 34/3, 240/8 K.Ú. LAHOŠŮ

Zkoušený úsek č. ...1

Od m. ...0,0

Do m. ...68,0

Celková délka úseku...68 m

Označení potrubí (materiál, druh)...Cu

Světlost...28, 22, 18, 15

Druh spoje...LETOVÁNÍ

Způsob uložení potrubí...V. DŘÁŽCE - ZAŘÍDĚNÍ V OBJEKTECH

Jde o první nebo opakovanou zkoušku...PRVNÍ

Popis předcházejících oprav...Ø

Zkušební tlak...0,5 MPa

Začátek zkoušky...10⁰⁰

Konec zkoušky...12⁰⁰

Pokles tlaku...Ø

Zkoušený úsek vyhovuje – nevyhovuje tlakové zkoušce dle ČSN 736660

Poznámka.....

Podpisy

Odběratel.....

Dodavatel...JIŘÍ VÝBORNÝ - KAVOS

JIŘÍ VÝBORNÝ - KAVOS
HAVLIČKOVA 286
417 61 BYSTRÁNY
DIČ - CZ6205291829
IČO 42170486 603502812

Provozovatel.....

Ostatní.....